

Płońsk, dn. 17.04.2024 r.

**Wykonawcy zainteresowani
zapytaniem ofertowym**

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: zapytania ofertowego na „**Dostawę kontenerowej stacji AdBlue 3000 I z legalizacją MID dla stacji paliw położonej na terenie PGK w Płońsku Sp. z o.o.**”
Sprawa nr 10/ZO/SK/2024.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie 1

Nawiązując do zapytania ofertowego 10/20/SK/2024 punkt 4, podpunkt 4.1. jest wskazany system poziomu pomiaru płynu Lipremos.

W/w system ma tylko jeden producent zbiorników, który nie sprzedaje systemu bez zbiornika. Nasza firma posiada w ofercie zbiorniki innych producentów z innymi systemami również kompatybilny z systemami na stacji.

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego tylko jeden system został narzucony?

Państwa zapytanie sugeruje zakup tylko u jednego producenta zbiorników.

Odpowiedź

Wskazany system poziomu pomiaru płynu Lipremos został wskazany jako przykładowy. Zamawiający dopuszcza inne systemy pomiaru poziomu płynu pod warunkiem, że będą współpracowały /kompatybilne z systemem działającym i obsługującym naszą stację Paliw (kontakt z naszym operatorem systemu Panem Marcinem Głuszkiewiczem tel. 601 155 782).

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Dariusz Matuszewski