

Płońsk, dn. 26 sierpnia 2020 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp mocowanej na balastowej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na terenie działki nr 399/8 (obręb 142001_1) położonej przy ulicy Żołnierzy Wyklętych 14 w Płońsku. – znak sprawy 12/PN/IF/2020”.

Nr sprawy: 12/PN/IF/2020.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie inwertera o następujących parametrach:

Max. moc DC - 65 000 W

Max. napięcie wejściowe DC - 1100 V

Nominalne napięcie DC - 600 V

Napięcie rozruchowe - 180 V

Zakres napięcia roboczego w MPPT - 200-1000 V

THDi <3%

Max. wydajność - 98,8 %

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją - TAK

Monitorowanie rezystancji izolacji - TAK

Detekcja prądu resztkowego - TAK

Ochrona przed przepięciami - DC TYP II/ AC TYP II

Ochrona przed pracą wyspowa - TAK

Zintegrowany wyłącznik prądu stałego - TAK

Monitorowanie ciągów - TAK

Chłodzenie - Naturalna konwekcja

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie inwertera o wskazanych powyżej parametrach.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o tolerancji mocy 0-+3%?

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Dariusz Matuszewski

**Zakład Oczyszczania
Miasta**

ul. Mickiewicza 4
23 662 44 60

**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji**

ul. Mazowiecka 3
23 662 27 82

**Zakład Zagospodarowania
Odpadów**

Poświętne
23 662 34 27

**Oczyszczalnia Ścieków,
Laboratorium**

Poświętne
23 662 33 70

NIP: 567-000-41-26, KRS: 0000088095, REGON: 130314574,

Kapitał zakładowy: 34 548 500 zł, BS w Płońsku 26 8230 0007 0201 4386 2000 0002