

Płońsk, dn. 27 sierpnia 2020 r.

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp mocowanej na balastowej konstrukcji wsporczej zlokalizowanej na terenie działki nr 399/8 (obręb 142001_1) położonej przy ulicy Żołnierzy Wyklętych 14 w Płońsku”.

Nr sprawy: 12/PN/IF/2020.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Czy zgadzacie się Państwo usunąć we własnym zakresie latarnię znajdującą się w bliskiej odległości do wejścia do budynku z rozdzielnią elektryczną?

Odpowiedź 1

Zamawiający we własnym zakresie zdemontuje lub przemieści latarnię znajdującą się w bliskiej odległości budynku przepompowni.

Pytania 2

Czy zgadzacie się Państwo usunąć we własnym zakresie krzewy rosnące na terenie wskazanym pod zabudowę paneli PV?

Odpowiedź 2

Zamawiający we własnym usunie krzewy rosnące na terenie wskazanym pod zabudowę paneli PV.

Pytanie 3

Czy zgadzacie się Państwo na zastosowanie paneli fotowoltaicznych Saronic o mocy 340 W i gwarancji na produkt 15 lat?

(karta katalogowa dołączona jako załącznik do maila).

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie paneli fotowoltaicznych Saronic o mocy 340W. Długość gwarancji podlega ocenie przy badaniu ofert.

Pytanie 4

Czy zgadzacie się Państwo na zastosowanie w instalacji fotowoltaicznej falownika firmy Afore 50 kW lub Solis 50 kW?

(karta katalogowa dołączona jako załącznik do maila).

Odpowiedź 4

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w instalacji fotowoltaicznej falownika firmy Afore 50kW lub Solis 50kW.

Zakład Oczyszczania Miasta

ul. Mickiewicza 4
23 662 44 60

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Mazowiecka 3
23 662 27 82

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Poświętne
23 662 34 27

Oczyszczalnia Ścieków, Laboratorium

Poświętne
23 662 33 70

Pytanie 5

Czy można rozdzielić w kryteriach gwarancję na panele i gwarancję na inwerter?

Gwarancje te często są dość rozbieżne i w przypadku ich połączenia będzie trzeba mocno zaniżyć gwarancję na panele (inwertery mają krótszą gwarancję od paneli).

Odpowiedź 5

Zamawiający nie przewiduje rozdzielenia gwarancji na panele i inwerter.

Pytanie 6

Czy poprzez gwarancję na panele mamy rozumieć gwarancję na wady ukryte (gwarancję produktową) czy gwarancję wydajności paneli?

Odpowiedź 6

Gwarancja na panele to gwarancja za wady ukryte.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Matuszewski