

Płońsk, dn. 4 sierpnia 2021 r.

Nr sprawy 2/PN/S/F/2021

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Rozdziału 4, § 6 pkt. 1a Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na „Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kWp posadowionej na gruncie zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Mazowieckiej 3 w Płońsku na działce nr 985”.

Pytanie Wykonawcy

Czy zamawiający dopuszcza użycie dodatkowych urządzeń PPOŻ, nie będących częścią inwertera a spełniających wszystkie wymagane normy odnośnie ochrony przeciwporażeniowej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza użycia dodatkowych urządzeń PPOŻ nie będących częścią inwertera.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Matuszewski

Zakład Oczyszczania
Miasta

ul. Mickiewicza 4
23 662 44 60

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

ul. Mazowiecka 3
23 662 27 82

Zakład Zagospodarowania
Odpadów

Poświętne
23 662 34 27

Oczyszczalnia Ścieków,
Laboratorium

Poświętne
23 662 33 70