

Płońsk, dn. 2 listopada 2021 r.

Nr sprawy 3/PN/S/RZ/2021

Modyfikacja zapisów swz

Dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych na Remont wnętrza zbiornika wody czystej na terenie Stacji Uzdatniania Wody PGK w Płońsku Sp. z o.o. położonej przy ul. Mazowieckiej 3 w Płońsku.

Zamawiający modyfikuje zapisy swz w następujący sposób:

- 1) Zapis w swz pkt 12.3. o treści „Ofertę należy złożyć w postaci skanu dokumentu papierowego podpisanego przez Wykonawcę” ulega skreśleniu, co oznacza, że ofertę należy złożyć na podstawie wytycznych określonych w pkt 11.1 treści swz.
- 2) Zapis w swz w pkt 12.1. o treści „Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na adres zamowienia.sektorowe@pgk.plonsk.pl w terminie do 03.11.2021 roku, do godz. 10⁰⁰” zmienia się na „Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej na adres zamowienia.sektorowe@pgk.plonsk.pl w terminie do 04.11.2021 roku, do godz. 10⁰⁰”.
- 3) Zapis w swz w pkt 10.1. o treści „Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do 02.12.2021 roku” zmienia się na „Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, tj. od dnia upływu terminu składania ofert do 03.12.2021 roku”.
- 4) Zapis w swz w pkt 13.1. o treści „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2021 roku o godzinie 10¹⁵ poprzez odszyfrowanie złożonych plików” zmienia się na „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2021 roku o godzinie 10¹⁵ poprzez odszyfrowanie złożonych plików”.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Pytanie Wykonawcy.

Podczas wizji lokalnej dokonaliśmy dokładnej analizy stanu zbiornika. Ze względu na odsłonięte pręty i oddziaływania siarkowodoru, stwierdzamy, że Zamawiający powinien rozważyć zastosowanie materiału całkowicie odcinającego dostęp agresywnego środowiska do konstrukcji. Wykonanie warstwy naprawczej zaprawami typu PCC może okazać się nie wystarczające (m.in. pęknięcia spowodowane naporem wody podczas eksploatacji, skrajne warunki atmosferyczne). W takim przypadku, czy zamawiający wyraża zgodę lub wymaganie zabezpieczenia zbiornika w technologii membrany polimocznikowej o poniższych parametrach:

Zakład Oczyszczania Miasta

ul. Mickiewicza 4
23 662 44 60

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

ul. Mazowiecka 3
23 662 27 82

Zakład Zagospodarowania Odpadów

Poświętne
23 662 34 27

Oczyszczalnia Ścieków, Laboratorium

Poświętne
23 662 33 70

NIP: 567-000-41-26, KRS: 0000088095, REGON: 130314574,

Kapitał zakładowy: 34 548 500 zł, BS w Płońsku 26 8230 0007 0201 4386 2000 0002

	Wartość typowa	Metoda
Wytrzymałość na rozciąganie po 24h	min. 16 MPa	EN ISO 527
Wydłużenie przy zerowaniu po 24h	min. 400%	EN ISO 527
Wytrzymałość na rozciąganie (min)	22 MPa	EN ISO 527
Wydłużenie przy zerowaniu (min)	450%	EN ISO 527
Przyczepność do podłoża (stal)	>5 MPa	EN ISO 4624
Przyczepność do podłoża (beton)	>1,5 MPa	EN 1542
Twardość Shore'a	96A, 45D	EN ISO 868
Ścieralność (indeks Tabera, 1000 g/1000 cykli, koła H22)	<100 mg	EN ISO 5470-1
Mostkowanie rys (-20°C)	Klasa A5 (>2,5 mm)	EN 1062-7
Nasiąkliwość wodą (7 dni)	do 2%	-

Dzieląc się doświadczeniem, aby wykluczyć nieprofesjonalne wykonanie powłoki, sugerujemy wykazanie się doświadczeniem w postaci referencji wykonania membrany polimocznikowej na zbiornikach betonowych, przeznaczonych na wodę pitną oraz ścieki. Ponadto prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 10.11.2021 r.

Odpowiedź Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że naprawa musi być wykonana zgodnie z zapisami zawartymi w swz . Wykonawca wybiera technologię wykonania i udziela na wykonane prace gwarancji. Zamawiający informuje, że wewnątrz zbiornika nie występują związki siarkowodoru ponieważ są one usuwane we wcześniejszych procesach technologicznych jakim poddawana jest woda. Również, z uwagi na budowę zbiornika warunki panujące wewnątrz są względnie stałe i nie podlegają zewnętrznym wpływom warunków atmosferycznych. W związku z powyższym, zamawiający pozostawia zapisy swz dotyczące opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Matuszewski