

Płońsk, dn. 05.05.2025 r.

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem przetargowym**

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację punktu zlewnego ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Poświętnem gm. Płońsk poprzez dostawę i montaż kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych.

Sprawa nr 1/PN/S/SZ/2025.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdrabniacza frezowego o parametrach przewyższających te opisane w załączniku nr 1 do swz – Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. rozdrabniacza wyposażonego w obustronne łożyskowanie wałów?

Jest to szczególnie istotne z uwagi na możliwość wystąpienia w ściekach dowożonych elementów stałych, które przedostają się do ciągu zlewnego. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że rozdrabniacze jednostronnie łożyskowane stosowane na ściekach dowożonych są bardziej narażone na awarie w kwestii pracy wałów, a przez to szybszego zużywania uszczelnień. Tego typu zjawisko nie występuje przy dwustronnym łożyskowaniu, które zapewnia prostoliniowość pracy wałów (wały monolityczne). Rozdrabniacz obustronnie łożyskowany ma prostszą konstrukcję i pozbawiony jest także przekładni kątovej. Moc silnika pozostanie ta sama – 4,0 kW.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozdrabniacza obustronnie łożyskowanego o mocy silnika 4,0 kW.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Matuszewski