



- UWAGI:**
1. Lokalizację uzbrojenia podziemnego podano na podstawie danych archiwalnych. Rzeczywista lokalizacja uzbrojenia może być różna.
 2. W miejscu inwestycji występują kolidujące z istniejącą infrastrukturą podziemną. Zaleca się ręcznie wykonywać prace ziemne. Zabezpieczenie wykopów zgodnie z regulami BHP.
 3. Kanały ściekowe wykonać ze spadkiem 4‰ w kierunku odpływu. Przykrycie kanałów - krata kompozytowa kryta z powierzchnią antypoślizgową.
 4. Otwory do montażu rurociągów technologicznych wykonać jako wierceń. Przejścia szczelnie wykonać jako wierceń i zabezpieczyć integralną Główną Siecią A2.
 5. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane powyżej poziomu gruntu wykonać w tulejach ochronnych. Przejścia uszczelnic pianą PU, a powierzchnie zamaskować np. rozetą.
 6. Połączenia rurociągów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.
 7. Mocowanie rurociągów wg wytycznych producenta systemu instalacyjnego przy użyciu obejm systemowych np. WURTH, NICZUK, dla temperatury medium +40°C. Obejmy z tworzywa sztucznego (PE, PP) lub stali nierdzewnej (A1818N9).
 8. Do połączeń kolierzowych stosować uszczelki płaskie z pierścieniem stabilizującym.
 9. Elementy metalowe konstrukcji i urządzeń mocować do elementów budowlanych przy użyciu systemów zabezpieczających przed zalaniem.
 10. Przedstawiono propozycję konstrukcji wsporczy rurociągów, mała stal St. cynkowana ogniotrwała. Konstrukcje wsporcze muszą być oczyszczone, odłuszczone i oddzwonione zgodnie z PN-ISO-8501-1:1996, a następnie malowane proszkowo zgodnie z kolorystyką na obiekcie.
 11. Przedstawiono propozycję wsporników rurociągów oraz konsol montażowych.
 12. Rysunki rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu, oraz pozostałymi branżami.

Rewizja:
1. Uzupełniono instalację płuczącą o zasuwę DN150 z napędem elektrycznym zamki / otwór.

INWESTOR		PGK w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk T.: +4823 662 4278, F.: +4823 662 4278	
ZENOWISZA PROJEKTOWA		WT-PLAN Tomasz Włodarczyk ul. Jodłowa 2, 05-555 Tarczyn T.: +48 609 445 266; wladarczyk@wiplan.pl	
PROJEKTOWAŁ	NR SPRAWNIENIA	DATA	PODSZ
Tomasz WŁODARCZYK	MAZ/0218/POOS/07	X 2015	
PROJEKTOWAŁ	NR SPRAWNIENIA	DATA	PODSZ
	NR SPRAWNIENIA	DATA	PODSZ
PROJEKTOWAŁ	NR SPRAWNIENIA	DATA	PODSZ
Andrzej DROZDZ	SI-197/89	X 2015	
SPRAWDZIŁ	NR SPRAWNIENIA	DATA	PODSZ
	NR SPRAWNIENIA	DATA	PODSZ
OBIEKT	Tytuł rysunku	NR RYSUNKU	NR RYSUNKU
POMPOWNIJA ŚCIEKÓW P-1	POMPOWNIJA ŚCIEKÓW P-1	POMPOWNIJA ŚCIEKÓW P-1	1416/ T1-06
POMPOWNIJA ŚCIEKÓW P-1	AKSONOMETRIA I		
WERSJA	BRANŻA	SKALA	DATA
01	PB-W	T	paździ 2015

PGK | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

WT-PLAN