

L.dz. 88/NZP/2016

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego i budowę wiaty do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. reprezentowane przez prezesa zarządu mgr inż. Dariusza Matuszewskiego, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 97 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:


Pytania Wykonawcy

1. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie stolarki okiennej PCV w kolorze białym?
2. Czy rozmieszczenie stolarki okiennej ma stanowić 70% ściany wzdłużnej o długości 30 m?
3. Czy istnieje możliwość zastosowania do obłożenia ścian i dachu wiaty płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej zamiast technologii blacha - wełna - blacha? Jeżeli tak, to czy zamawiający potwierdza możliwość stosowania zewnętrznych płyt warstwowych, dachowych oraz ściennych w kolorze RAL 7035. Jaką kolorystykę wykonawca ma zastosować od strony wewnętrznej?
4. Czy zamawiający dopuszcza kolorystykę zewnętrzną bram i drzwi ewakuacyjnych w kolorze RAL 7035 lub 9006 a jaką zastosować od strony wewnętrznej?
5. Jaką kolorystykę orynnowania stalowego przewiduje zamawiający?
6. Która lokalizacja wiaty jest prawidłowa, ta z rysunku nr 1 czy ta zaznaczona na wycinku mapy zasadniczej w programie funkcjonalno – użytkowym?

Odpowiedzi Zamawiającego

1. Tak, zamawiający potwierdza kolor biały stolarki okiennej PCV.
2. Zamawiający w tabeli „Wymagania w zakresie konstrukcji” znajdującej się w programie funkcjonalno – użytkowym w części A podał minimalną długość, jaką powinny zajmować okna - (70%) długości ściany południowej zaprojektowanej wiaty. Wygląd pasa okiennego winien korelować z pasem okiennym istniejącej hali sortowni przedstawionej na załączonym rysunku pn. „Elewacja południowa”.
3. Tak, zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej zarówno dla ścian jak i dachu. W programie funkcjonalno – użytkowym zamawiający określił kolorystykę zewnętrzną – popiel/jasnoszary, zaś wewnątrz kolor szary. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie koloru RAL 7035 lub odcienie zbliżone do kolorystyki istniejącej hali sortowni. Wewnętrzna kolorystyka wiaty to kolor szary. Dopuszcza się kolorystykę w jasnych odcieniach szarości.
4. Zamawiający dopuszcza kolorystykę zewnętrzną bram i drzwi ewakuacyjnych w kolorze RAL 7035 lub 9006. Od strony wewnętrznej dopuszcza się zastosowanie kolorystyki w jasnych odcieniach szarości.
5. Zamawiający przewiduje wykonanie obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych w kolorze zbliżonym do obróbek blacharskich istniejącej hali sortowni – RAL 5010.
6. Zamawiający do programu funkcjonalno – użytkowego załączył Decyzję Nr 9/15 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej wiaty. Jest ona podstawowym dokumentem w zakresie lokalizacji obiektu. Zamawiający dodatkowo, w celu uszczegółowienia technicznych możliwości posadowienia fundamentów załączył rysunek nr 1, który przedstawia możliwość wysunięcia wiaty o około 2,5 m w kierunku wschodnim, licząc od szczytu hali sortowni. Na rysunku rzutu fundamentów zamawiający przykładowo przedstawił wersję, w której utrzymane jest lico elewacji wschodniej. Wiąże się to z różną lokalizacją stóp fundamentowych w okolicy demontowanego fragmentu ściany łączącego hali sortowni z wiatą. Ma to znaczenie dla rozstawu ram konstrukcyjnych wiaty. Zamawiający nie wprowadza w tym miejscu dodatkowych wymagań. Kwestię rozwiązań technicznych związanych z rozstawem i lokalizacją stóp fundamentowych pozostawia wykonawcy.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Dariusz Matuszewski