

PRZĘKROJ A-A

532

170

150

30

3,7m. maksymalna wysokość lustra odcieków

poziom wyłączenia pomp w pompowni PO1 i PO2

+121,04 Proj. rz. terenu

Włączenie rurociągu tłocznego DN/OD 110 Przejście szczelne

Jednokrotne gruntowanie +dwukrotne malowanie dysperbitem+folia kubelkowa

powłoka chemoodporna na ścianach i płycie dennej

retencja odcieków na cele p.poż 50 m³

0,8m. minimalna wysokość lustra odcieków na potrzeby p.poż

500

900

966

0,25

0,10

0,20

+115,72

2%

max

0,25

min

4

5

6

8

8

9

10

11

11

3

7

1

2

Papa Termozgrzewalna podbudowa, beton C12/15

7

+121,04 Proj. rz. terenu

11

+120,19

Rurociąg tłoczny odcieków.
Odciek tłoczony z pompowni PO2
PEHD PE100
DN/OD 110

RZUT

Rurociąg tłoczny odcieków.
Odciek tłoczony z pompowni PO2
DN/OD 110

+121,04 Proj. rz. terenu

2%

+116,34 Proj. rz. dna

53°

Rurociąg tłoczny odcieków.
Odciek tłoczony z pompowni PO1
DN/OD 110

1, 3, 4, 5, 6, 10, 11

A, B, C

UWAGA

- na siatce ogrodzeniowej zbiornika umieścić tablice BC121- ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY;
- na studni ssawnej umieścić tablice BC107- PUNKT CZERPANIA WODY

UWAGA

- na siatce ogrodzeniowej zbiornika umieścić tablice BC121- ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY;
- na studni ssawnej umieścić tablice BC107- PUNKT CZERPANIA WODY



Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. A. Mickiewicza 4
--------------	--

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kwatera nr 3 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dalanówku gminy Płońsk

Nazwa rysunku:

Zbiornik retencyjny odcieków ze studni ssawnej

Funkcja	Imię i nazwisko		Specjalność		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Woźniak		instalacyjna		WKP/0251/POS/05	
Opracował						
Sprawdzający						
Kier. projektu	mgr inż. Marek Kundegórski					
Nr umowy:	8/PN/PSO/2011	Stadium:	Branża:	Skala:	Nr rys.:	Rewizja
Data:	06.2013	PB	technologia	1: 50	21	0